

EC TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és Tanács építési termékek forgalmazására vonatkozó 305/2011/EU sz. rendelete alapján

1. A termék egyedi azonosító kódja(i): **WSO-XX-RF**
2. Típuszám(ok) **WSO-RR-RF (piros)**
WSO-WW-RF (fehér)
Megnevezés: **Rádiós hangjelző tűzriasztásra**
3. A termék rendeltetése: **Tűzjelző berendezés**
4. Gyártó: **Pittway Tecnologica Srl**
Via Caboto 19/3
34147 Trieste
Italy
5. Kereskedő cég / meghatalmazott képviselő: **System Sensor Europe**
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
6. Értékelési rendszer: **1. rendszer**
7. Bejelentett szervezet: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Cleeve Road
Leatherhead
Surrey
KT227SB
UK

A bejelentett szervezet azonosító száma: **0359**
EC tanúsítvány(ok) száma(i): **0359-CPR-00819**
8. Európai Műszaki Értékelési hivatkozás: **Nem értelmezhető (Not Applicable)**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

EN 54-3: 2006 Tűzjelző berendezések - Tűzriasztásra szolgáló eszközök - Hangjelzők		
Fejezet	Megnevezés	Teljesítmény
4.1	Megfelelőség	Teljesül
4.2	Hangerő	Teljesül
4.3	Frekvencia és hangminta	Teljesül
4.4	Tartósság	Teljesül
4.5	Felépítés	Teljesül
4.6	Jelölés és adatok	Teljesül
5.2	Reprodukálhatóság	Teljesül
5.3	Működési teljesítmény	Teljesül
5.4	Tartósság	Teljesül
5.5	Száraz meleg-állóság (üzemi körülmények között)	Teljesül
5.6	Száraz meleg-állóság (tartós)	Teljesül
5.7	Hideg-állóság (üzemi körülmények között)	Teljesül
5.8	Párás meleg-állóság, ciklikus (üzemi körülmények között)	Teljesül
5.9	Párás meleg-állóság, állandósult állapot (tartós)	Teljesül
5.10	Párás meleg-állóság, ciklikus (tartós)	Teljesül
5.11	Kén-dioxid (SO ₂) korrózióállóság (tartós)	Teljesül
5.12	Rázásállóság (üzemi körülmények között)	Teljesül
5.13	Becsapódás-állóság (üzemi körülmények között)	Teljesül
5.14	Színuszos rezgésállóság (üzemi körülmények között)	Teljesül
5.15	Színuszos rezgésállóság (tartós)	Teljesül
5.16	Elektromágneses kompatibilitás (EMC) (üzemi körülmények között)	Teljesül
5.17	Burkolat zártsága	Teljesül

EN 54-25: Tűzjelző berendezések - Rádiós kapcsolatokat használó részegységek		
Fejezet	Megnevezés	Teljesítmény
4.	Rendszerkövetelmények	Teljesül
4.2.1.	Védettség a helyszíni csillapításokkal szemben	Teljesül
4.2.2.	A riasztásjelzés integritása	Teljesül
4.2.3.	A rádiós eszközök azonosítása	Teljesül
4.2.4.	Vevő teljesítmény	Teljesül
4.2.5.	Zavarokkal szembeni védettség	Teljesül
4.2.6.	A kommunikáció elvesztése	Teljesül
4.2.7.	Antenna	Teljesül
5.	Eszköz követelmények	Teljesül
5.2.	Általános	Teljesül
5.3.	Tápegység	Teljesül
5.4.	Környezettel kapcsolatos követelmények	Teljesül
6.	Dokumentáció	Teljesül
7.	Jelölés	Teljesül

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék(ek) teljesítménye megfelel(nek) a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A Pittway Tecnologica Srl, a System Sensor Europe, a Life Safety Distribution GmbH nevében és részéről

A kiadás helye és ideje: Trieste, 13/12/2018

Aláírás:



Név és beosztás: Gianpaolo Scarpin, Plant Manager (Gyárigazgató)